



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КЕТОВСКОМУ, ПОЛОВИНСКОМУ  
И ПРИТОБОЛЬНОМУ РАЙОНАМ

640014, г. Курган, ул. Бутова-Петрова, 132, телефон/факс 8(3522) 43-98-37, 8(3522) 43-98-27  
641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Пожарная, 3  
641780, Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Ленина, 11а, телефон/факс: (35238) 9-21-00  
641400, Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, ул. Ленина, 94, телефон/факс: (35239) 9-30-73

### Предписание №34/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Юридическому лицу - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Введенская*

*(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,*

*средняя общеобразовательная школа №1 имени огненного выпуска 1941 года»*

*физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области капитана внутренней службы Кирилловой Елены Александровны от «20» февраля 2021 года №34, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» марта 2021 г. по «09» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка капитаном внутренней службы Никоноровым Михаилом Андреевичем старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области-государственным инспектором Кетовского, Половинского, Притобольного районов по пожарному надзору в отношении юридического лица – МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени огненного выпуска 1941 года» по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Ленина, 40 (здание начальной школы) совместно с директором МКОУ

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени огненного выпуска 1941 года» пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)*

**Скородумовым Павлом Александровичем.**

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписание)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Системы пожарной сигнализации здания не обеспечивают дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.08.2021	



	(или) транслирующей этот сигнал организации.			
2.	Автоматическая пожарная сигнализация на объекте защиты находится в неработоспособном состоянии.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	16.08.2021	
3.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей на объекте защиты находится в неработоспособном состоянии.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	16.08.2021	
4.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной лестницы 3-го типа с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	16.08.2021	
5.	Не обеспечена огнезащитная обработка деревянных строительных конструкций (чердачное перекрытие, межэтажное перекрытие).	п.13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	16.08.2021	
6.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	16.08.2021	
7.	Высота дверного проема на пути эвакуации из кабинета №16 менее 1,9м (фактически 1,75 м).	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	16.08.2021	
8.	В отношении помещения «мастерская» изменен класс функциональной пожарной	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический	16.08.2021	

опасности без проведения экспертизы проектной документации (переорганизовано в склад).	регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. о, п. 16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Курганской области  
капитан внутренней службы

Никоноров М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 9 » март 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору